

Насосный узел для тёплого пола Oventrop REGUFLOOR H 1151000

Код товара: 560467



Цена: 0,00 руб.

| | |
|---|---------------------------------------|
| Производитель | Oventrop |
| Серия | Regufloor H |
| Артикул | 1151000 |
| Тип | насосно-смесительная группа |
| Назначение | для водяных тёплых полов |
| Мощность узла | до 15 кВт |
| Площадь тёплого пола | до 200 м ² |
| Управление | термостатический смесительный вентиль |
| Температура рабочей среды в первичном контуре | до 90°C |
| Рабочее давление | до 6 бар |
| Перепад давления | до 0,75 бара |
| Диапазон регулирования во вторичном контуре | от 20°C до 50°C |
| Диапазон настройки электрического накладного регулятора | от 20°C до 90°C |
| Пропускная способность kvs | от 4 м ³ /час |
| Необходимая глубина монтажного шкафа | минимум 145 мм |
| Диаметр подключения к низкотемпературному контуру | 1" |
| Укомплектован насосом | WILO Star E15/1-5 |
| Потребляемая мощность | до 50 Вт |
| Материал корпуса насоса | серый чугун |
| Материал рабочего колеса | пластмасса |
| Материал вала насоса | нержавеющая сталь |
| Материал подшипников | металлографит |

| | |
|--|---|
| Особенности насоса | режим «Autopilot» (плавное снижение частоты вращения) |
| Класс защиты | IP42 |
| Высота | 360 мм |
| Ширина | 315 мм |
| Глубина | 160 мм |
| Межосевое расстояние | 210 мм |
| Монтажная длина циркуляционного насоса | 130 мм |
| Вес | 5,68 кг |
| Страна-родина бренда | Германия |
| Страна производства | Германия |
| Официальная гарантия производителя | 1 год |

Насосно-смесительный узел Oventrop Regufloor H (арт. 1151000) используется для регулирования температуры подачи в системах напольного отопления и для подключения системы тёплого пола к системе отопления путём установки на стальную гребенку с количеством контуров от 2 до 12. Насосно-смесительный модуль Oventrop Regufloor H 1151000 имеет мощность до 15 кВт и способен обслуживать систему тёплых полов площадью до 200 м² при теплотребности 75 Вт/м².

Насосно-смесительный модуль Oventrop Regufloor H 1151000 укомплектован энергоэффективным насосом WILLO Star E15/1-5 мощностью до 50 Вт. Он позволяет экономить до 50% энергии по сравнению с нерегулируемыми отопительными насосами. В зависимости от режима работы можно плавно и бесступенчато регулировать мощность насоса. Имеется возможность настройки режима «Autopilot» (автоматический режим снижения частоты вращения). Снабжён функцией деблокирования и специальным отливом под ключ на корпусе насоса. Мотор насоса устойчив к токам блокировки и не требует защиты.

Конструкция и принцип работы

Насосно-смесительный блок Овентроп 1151000 состоит из присоединительных патрубков, трёхходового распределительного вентиля, терморегулятора с накладным датчиком, электрического накладного регулятора для защиты от перегрева и насоса с частотным регулированием. Насосно-смесительный блок Oventrop Regufloor H контролирует температуру с помощью накладного датчика на подающей линии. Максимально допустимая температура на датчике не должна больше чем на 30°C превышать настроенную. Настройка терморегулятора ограничивается и блокируется. На переключателе насоса возможно установить режим работы «перепад давления переменный (Dr-v)» или «перепад давления постоянный (Dr-c)», а также программу деаэрации.

- Трёхходовой вентиль имеет вход и два выхода. В зависимости от положения тарелки вентиля, теплоноситель направляется в один из выходов, либо, при промежуточном положении, разделяется на два потока.
- Терморегулятор с накладным датчиком – это пропорциональный регулятор, работающий без вспомогательной энергии и разрешающий промежуточное положение. При росте температуры подачи прямой проход закрывается, а боковой открывается.
- Электрический накладной регулятор защищает контур напольного отопления от недопустимого превышения температуры подачи. При повышении температуры выше установленного порогового значения насос отключается. Когда температура опускается ниже установленного значения, насос снова включается.

Указания по монтажу

1. Заводская комплектация блока предусматривает его присоединение к коллекторной группе слева. Для правого присоединения повернуть блок вокруг вертикальной оси на 180°, затем развернуть насос так, чтобы мотор смотрел вперёд. Для этого ослабить накидные гайки на насосе, повернуть насос на 180° по горизонтальной оси и снова затянуть накидные гайки. Чтобы клеммная коробка была сверху, нужно снять винты на моторе, затем повернуть мотор на 180° и снова затянуть винты. Присоединить насосно-смесительный блок к гребенке.
2. Для гребенок на 2 и 3 отопительных контура в качестве второго крепежа использовать хомут, прилагаемый к насосно-смесительному блоку.

3. Присоединить шаровые краны Oventrop (арт. № 1406383 или 1406384), которые используются для перекрытия прямой и обратной линии насосно-смесительного блока.
4. Для монтажа температурного регулятора снять защитный колпачок с трехходового вентиля.
5. Терморегулятор накрутить на трехходовой вентиль.
6. Закрепить накладной датчик с помощью крепежной скобы на подающей трубе. Оставшуюся капиллярную трубку уложить так, чтобы она не могла быть надломлена или повреждена.
7. Установить требуемую температуру на терморегуляторе. Деление шкалы соответствует изменению температуры в 1°C.
8. Закрепить электрический регулятор с помощью эластичной пружины на подающей трубе. Значение настройки на электрическом регуляторе задаётся на 5°C выше, чем на терморегуляторе.
9. Осуществить электрическое подключение насоса и электрического регулятора в соответствии с приложенной инструкцией.